

# Verbale di collaudo (QUADRO ELETTRICO)

00004A

Cliente : BBCI P.ZZA UNITA' ITALIANA 2 PONTASSIEVE FI

Impianto : Q0 CENTRO POLIFUNZIONALE

Ordine Cliente :

Data: 03/03/2000

SN	N	Quantità e tipo di apparecchiatura
		Disegno d'assieme :
		Schema funzionale :
		Schema topografico :
		Tensione nominale di impiego : 380 V
		Corrente nominale del circuito di ingresso : 400 A

Rif.Art.	Prove eseguite sull'apparecchiatura secondo la norma CEI EN 60439-1	Esito
8.3.1	Ispezione dell'apparecchiatura ivi compreso il controllo del cablaggio e, se necessario, una prova di funzionamento elettrico.	Conforme
8.3.2	Prova di tensione applicata (in alternativa a 8.3.4).	Conforme
8.3.3	Verifica dei mezzi di protezione e della continuità elettrica dei circuiti di protezione.	Conforme
8.3.4	Verifica della resistenza dell'isolamento (in alternativa a 8.3.2)	

Prove eseguite presso : Mazzantini Sauro  
alla presenza del Sig.: Neri Luca

Il quadro in oggetto avendo superato le prove sopra elencate secondo le indicazioni riportate nella norma CEI EN 60439-1, viene accettato come conforme all'ordine

Il collaudatore

**MAZZANTINI SAURO**

Dom. Fisc. Via di Paolo, 24

50051 FONTANELLA (FI)

Luogo consegna: Via da Verrazzano 16/18

50053 EMPOLI (FI)

C.F. MZZ SRA 60A11 D403Y - P.I. 04670220484

Per il cliente



# Verbale di collaudo

00071

Cliente : B.B.C.I. P.zza Unita' Italiana 2 Pontassieve FI

Impianto : QUADRO GENERALE

Ordine Cliente :

Data: 21/02/2000

SN	N	Quantità e tipo di apparecchiatura
		Disegno d'assieme :
		Schema funzionale :
		Schema topografico :
		Tensione nominale di impiego : 380 V
		Corrente nominale del circuito di ingresso : 40 A

Rif.Art.	Prove eseguite sull'apparecchiatura secondo la norma CEI EN 60439-1	Esito
8.3.1	Ispezione dell'apparecchiatura ivi compreso il controllo del cablaggio e, se necessario, una prova di funzionamento elettrico.	Conforme
8.3.2	Prova di tensione applicata (in alternativa a 8.3.4).	Conforme
8.3.3	Verifica dei mezzi di protezione e della continuità elettrica dei circuiti di protezione.	Conforme
8.3.4	Verifica della resistenza dell'isolamento (in alternativa a 8.3.2)	

Prove eseguite presso : MAZZANTINI SAURO  
alla presenza del Sig.: Neri Luca

Il quadro in oggetto avendo superato le prove sopra elencate secondo le indicazioni riportate nella norma CEI EN 60439-1, viene  
accettato come conforme all'ordine

Il collaudatore



**MAZZANTINI SAURO**

Dom. Flao. Via di Paolo, 24


50051 FONTANELLA (FI)

Luogo consegna: Via de Verrazzano 18/18

50053 EMPOLI (FI)

C.F. MZZ SRA 60A11 D403Y - P.I. 04670220484

Per il cliente





# Dichiarazione CE di conformità

Noi : MAZZANTINI SAURO

Tel. 0571921983 Fax 0571926378 E-Mail: m.sauro@penteres.it

Via G. Da Verrazzano 16/18

50053 EMPOLI (FI)

dichiariamo che il prodotto:

Apparecchiatura assiemata di protezione  
e di manovra per bassa tensione (Quadro BT)

Tipo : Bticino LD

n° di identificazione : 00071

se installato, utilizzato e mantenuto in  
conformità alla sua destinazione, alla legislazione,  
alle norme in vigore, alle istruzioni del costruttore  
e alle regole dell'arte

soddisfa le disposizioni delle Direttive:

-73/23/CEE del 19/2/1973 relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato  
entro taluni limiti di tensione

-89/336/CEE del 3/5/1989 relativa alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

è conforme alle norme armonizzate:

CEI EN60439-1 e -A11 :

Apparecchiature assiemate di protezione  
e di manovra per bassa tensione (quadro BT)  
Parte 1: Prescrizioni per apparecchiature  
di serie (AS) e non di serie (ANS)

CEI EN50081.1 - CEI EN50081.2 :

Compatibilità elettromagnetica.  
Norme generiche sull'emissione  
parte 1 e parte 2

CEI EN50082.1 - CEI EN50082.2 :

Compatibilità elettromagnetica.  
Norme generiche sull'immunità  
parte 1 e parte 2.

Anno di marcatura CE:

EMPOLI, il 21/02/2000

Firma

**MAZZANTINI SAURO**

Dom. (s.c.) Via Lab...  
50053 EMPOLI  
cod. doc. (s.c.) Via G. Da V... no, 16/18  
50053 EMPOLI  
Codice Fiscale 01774 SRA 60A11 D403Y  
Partita IVA 0467022 048 4



# Verbale di collaudo

00004A

Cliente : BBCI P.ZZA UNITA' ITALIANA 2 PONTASSIEVE FI

Impianto : Q0 CENTRO POLIFUNZIONALE

Ordine Cliente :

Data: 03/03/2000

SN	N	Quantità e tipo di apparecchiatura	
		Disegno d'assieme :  Schema funzionale :  Schema topografico :	
		Tensione nominale di impiego : 380 V  Corrente nominale del circuito di ingresso : 400 A	
Rif.Art.	Prove eseguite sull'apparecchiatura secondo la norma CEI EN 60439-1		Esito
8.3.1	Ispezione dell'apparecchiatura ivi compreso il controllo del cablaggio e, se necessario, una prova di funzionamento elettrico.		Conforme
8.3.2	Prova di tensione applicata (in alternativa a 8.3.4).		Conforme
8.3.3	Verifica dei mezzi di protezione e della continuità elettrica dei circuiti di protezione.		Conforma
8.3.4	Verifica della resistenza dell'isolamento (in alternativa a 8.3.2)		

Prove eseguite presso : Mazzantini Sauro  
alla presenza del Sig.: Neri Luca

Il quadro in oggetto avendo superato le prove sopra elencate secondo le indicazioni riportate nella norma CEI EN 60439-1, viene accettato come conforme all'ordine

Il collaudatore

**MAZZANTINI SAURO**

Dom. Fisc. Via di Paolo, 24  
50051 FONTANELLA (FI)

Luogo consegna: Via da Verrazzano 18/18  
50053 EMPOLI (FI)

C.F. MZZ SRA 60A11 D403Y - P.I. 04870220484



Per il cliente

# Dichiarazione CE di conformità

Noi : MAZZANTINI SAURO

Tel. 0571921983 Fax 0571926378 E-Mail: m.sauro@penteres.it

Via G. Da Verrazzano 16/18

50053 EMPOLI (FI)

## **dichiariamo che il prodotto:**

Apparecchiatura assiemata di protezione  
e di manovra per bassa tensione (Quadro BT)

Tipo : BTicino

n° di identificazione : 00004A

se installato, utilizzato e mantenuto in  
conformità alla sua destinazione, alla legislazione,  
alle norme in vigore, alle istruzioni del costruttore  
e alle regole dell'arte

## **soddisfa le disposizioni delle Direttive:**

-73/23/CEE del 19/2/1973 relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato  
entro taluni limiti di tensione

-89/336/CEE del 3/5/1989 relativa alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

## **è conforme alle norme armonizzate:**

CEI EN60439-1 e -A11 :

Apparecchiature assiemate di protezione  
e di manovra per bassa tensione (quadro BT)  
Parte 1: Prescrizioni per apparecchiature  
di serie (AS) e non di serie (ANS)

CEI EN50081.1 - CEI EN50081.2 :

Compatibilità elettromagnetica.  
Norme generiche sull'emissione  
parte 1 e parte 2

CEI EN50082.1 - CEI EN50082.2 :

Compatibilità elettromagnetica.  
Norme generiche sull'immunità  
parte 1 e parte 2.

## **Anno di marcatura CE:**

EMPOLI, il 03/03/2000

Firma

**MAZZANTINI SAURO**

Dom. Flac. Via di Paolo, 24

50051 FONTANELLA (FI)

Luolo consegna: Via da Verrazzano 16/18

50053 EMPOLI (FI)

C.F. MZZ SRA 60A11 D403Y - P.I. 04670220484



# Verbale di collaudo

00004

Cliente : BBCI P.ZZA UNITA' ITALIANA 2 PONTASSIEVE FI

Impianto : Q1 CENTRO POLIFUNZIONALE

Ordine Cliente :

Data: 03/03/2000

SN	N	Quantità e tipo di apparecchiatura	Data: 03/03/2
		Disegno d'assieme : Schema funzionale : Schema topografico :	
		Tensione nominale di impiego : 380 V Corrente nominale del circuito di ingresso : 400 A	
Rif.Art.	Prove eseguite sull'apparecchiatura secondo la norma CEI EN 60439-1		Esito
8.3.1	Ispezione dell'apparecchiatura ivi compreso il controllo del cablaggio e, se necessario, una prova di funzionamento elettrico.		Conforme
8.3.2	Prova di tensione applicata (in alternativa a 8.3.4).		Conforme
8.3.3	Verifica dei mezzi di protezione e della continuità elettrica dei circuiti di protezione.		Conforme
8.3.4	Verifica della resistenza dell'isolamento (in alternativa a 8.3.2)		

Prove eseguite presso : Mazzantini Sauro  
alla presenza del Sig.: Neri Luca

Il quadro in oggetto avendo superato le prove sopra elencate secondo le indicazioni riportate nella norma CEI EN 60439-1, viene accettato come conforme all'ordine


Il collaudatore

**MAZZANTINI SAURO**

Dom. Flac. Via di Paolo, 24  
50051 FONTANELLA (FI)

Luogo consegna: Via da Verrazzano 16/18  
50053 EMPOLI (FI)

C.F. MZZ SRA 60A11 D403Y - P.I. 04870220484



# **Dichiarazione CE di conformità**

Noi : MAZZANTINI SAURO

Tel. 0571921983 Fax 0571926378 E-Mail: m.sauro@penteres.it

Via G. Da Verrazzano 16/18

50053 EMPOLI (FI)

**dichiariamo che il prodotto:**

Apparecchiatura assiemata di protezione  
e di manovra per bassa tensione (Quadro BT)

Tipo : BTicino

n° di identificazione : 00004

se installato, utilizzato e mantenuto in  
conformità alla sua destinazione, alla legislazione,  
alle norme in vigore, alle istruzioni del costruttore  
e alle regole dell'arte

**soddisfa le disposizioni delle Direttive:**

-73/23/CEE del 19/2/1973 relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato  
entro taluni limiti di tensione

-89/336/CEE del 3/5/1989 relativa alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

**è conforme alle norme armonizzate:**

CEI EN60439-1 e -A11 :

Apparecchiature assiemate di protezione  
e di manovra per bassa tensione (quadro BT)  
Parte 1: Prescrizioni per apparecchiature  
di serie (AS) e non di serie (ANS)

CEI EN50081.1 - CEI EN50081.2 :

Compatibilità elettromagnetica.  
Norme generiche sull'emissione  
parte 1 e parte 2


CEI EN50082.1 - CEI EN50082.2 :

Compatibilità elettromagnetica.  
Norme generiche sull'immunità  
parte 1 e parte 2.

**Anno di marcatura CE:**

EMPOLI, li 03/03/2000

Firma



**MAZZANTINI SAURO**

Dom. Fiso, Via di Paolo, 24

50051 FONTANELLA (FI)

Luogo consegna: Via da Verrazzano 16/18

50053 EMPOLI (FI)

C.F. MZZ SRA 60A11 D403Y - P.I. 04670220484



# Verbale di collaudo

00071

Cliente : B.B.C.I. P.zza Unita' Italiana 2 Pontassieve FI

Impianto : QUADRO GENERALE

Ordine Cliente :

Data: 21/02/2000

Data: 27/02/20

SN	N	Quantità e tipo di apparecchiatura	
		Disegno d'assieme : Schema funzionale : Schema topografico :	
		Tensione nominale di impiego : 380 V Corrente nominale del circuito di ingresso : 40 A	
Rif.Art.	Prove eseguite sull'apparecchiatura secondo la norma CEI EN 60439-1		Esito
8.3.1	Ispezione dell'apparecchiatura ivi compreso il controllo del cablaggio e, se necessario, una prova di funzionamento elettrico.		Conforme
8.3.2	Prova di tensione applicata (in alternativa a 8.3.4).		Conforme
8.3.3	Verifica dei mezzi di protezione e della continuità elettrica dei circuiti di protezione.		Conforme
8.3.4	Verifica della resistenza dell'isolamento (in alternativa a 8.3.2)		

Prove eseguite presso : MAZZANTINI SAURO  
alla presenza del Sig.: Neri Luca

Il quadro in oggetto avendo superato le prove sopra elencate secondo le indicazioni riportate nella norma CEI EN 60439-1, viene accettato come conforme all'ordine

Il collaudatore

**MAZZANTINI SAURO**


Dom. Flec. Via di Paolo, 24

50051 FONTANELLA (FI)

Luogo consegna: Via da Verrazzano 16/18

50053 EMPOLI (FI)

C.F. MZZ SRA 80A11 D403Y - P.I. 04670220484





# Dichiarazione CE di conformità

Noi: MAZZANTINI SAURO  
Tel. 0571921983 Fax 0571926378 E-Mail: m.sauro@penteres.it  
Via G. Da Verrazzano 16/18  
50053 EMPOLI (FI)

dichiariamo che il prodotto:

Apparecchiatura assiemata di protezione  
e di manovra per bassa tensione (Quadro BT)

Tipo: Bticino LD

n° di identificazione: 00071

se installato, utilizzato e mantenuto in  
conformità alla sua destinazione, alla legislazione,  
alle norme in vigore, alle istruzioni del costruttore  
e alle regole dell'arte

soddisfa le disposizioni delle Direttive:

-73/23/CEE del 19/2/1973 relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato  
entro taluni limiti di tensione

-89/336/CEE del 3/5/1989 relativa alla compatibilità elettromagnetica (EMC)

è conforme alle norme armonizzate:

CEI EN60439-1 e -A11:

Apparecchiature assiemate di protezione  
e di manovra per bassa tensione (quadro BT)  
Parte 1: Prescrizioni per apparecchiature  
di serie (AS) e non di serie (ANS)

CEI EN50081.1 - CEI EN50081.2:

Compatibilità elettromagnetica.  
Norme generiche sull'emissione  
parte 1 e parte 2

CEI EN50082.1 - CEI EN50082.2:

Compatibilità elettromagnetica.  
Norme generiche sull'immunità  
parte 1 e parte 2.

Anno di marcatura CE:

EMPOLI, 21/02/2000

Firma

**MAZZANTINI SAURO**

Dom. Soc. Via Lab. 16/18  
50053 EMPOLI  
cons. doc. Soc. Via G. Da Verrazzano 16/18  
50053 EMPOLI  
Codice Fiscale 0227 SRA 60A di D403Y  
Partita IVA 0467022 048 4